



LEGENDA ELEKTRO	
	NOVÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP1
	STÁVAJÍCÍ BYTOVÁ ROZVODNICE
	STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ SPOLEČNÉ TV ANTÉNY V 8.NP (NOVÝ PŘÍVOD Z RSS)
	PŘÍSAZENÉ SVÍTLIDLO OSMONT AURA-2, E27, MAX.100W, KOVOVÁ ZÁKLADNA, SKLENĚNÝ KRYT OPÁL, IP43
	PŘÍSAZENÉ SVÍTLIDLO OSMONT AURA-2 LED, 11W, KOVOVÁ ZÁKLADNA, SKLENĚNÝ KRYT, IP43, NOUZOVÝ MODUL
	PŘÍSAZENÉ NOUZOVÉ SVÍTLIDLO LED, MODUS EXIT 1W, SVÍTLÍČ PŘI VÝPADKU, 1HOD, IP65, VČETNĚ PIKTOGRAMU
	ODBOČOVACÍ KRABICE
	KABELOVÁ TRASA SILNOPROUDU KABELY VE STÁVAJÍCÍ TRASE
	KABELOVÁ TRASA SILNOPROUDU KABELY V DRÁŽCE POD OMÍTKOU
	KABELOVÁ TRASA SILNOPROUDU KABELY V ELEKTROINSTALAČNÍCH LIŠTÁCH
	STOUPÁNÍ KABELOVÉ TRASY
	KLESÁNÍ KABELOVÉ TRASY

POUŽITÉ NORMY	
ČSN 33 0165 ed.2	
ČSN 33 2000-4-41 ed.2	
ČSN 33 2000-5-51 ed.3	
ČSN 33 2000-5-52 ed.2	
ČSN 33 2000-5-54 ed.3	
ČSN 33 2000-5-56 ed.2	
ČSN 33 2130 ed.3	
ČSN 34 7402	
ČSN 73 4301	
ČSN EN 1838	
ČSN EN 12464-1	
ČSN EN 61439-1 ed.2	

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA	
3PEN+N+PE, 230/400V, AC 50Hz, TN-C-S	

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM	
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	
- ZÁKLADNÍ IZOLACI ŽIVÝCH ČÁSTÍ	
- PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY	
OCHRANA PŘI PORUŠĚ	
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2:	
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE	
- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM	
- DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM	
- DOPLŇUJÍCÍM PROUDOVÝM CHRÁNIČEM	

POZNÁMKA:
 - ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DOODŘOVÁNÍ BODŮ, PO A OSTATNÍCH PŘÍPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ
 DĚLA NAPŘ. ZAK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 396/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVKÍCH STAVBY
 - ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ SI VYMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
 - KONSTRUKČNÍ DETAILY BUDOU ŘEŠENY PŘI REALIZACI PŘÍMO NA STAVBĚ, PŘÍPADNĚ BUDOU PŘEDMĚTEM REALIZACNÍ
 (DĚLENSKÉ) DOKUMENTACE, KTEROU SI ZPRACOVÁ ZHOTOVITEL DĚLA

VYPRACOVAL: Z. KREJČÍ	ZODP. PROJEKTANT: P. MORAVEC	Moravec a Prýma, v.o.s. MP Elektronická firma projekce - realizace Lazareti 7, 615 00, Brno tel: 545 15 2729
VEDOUČÍ PROJEKTANT: P. PRÝMA	KONTROLOVAL: P. PRÝMA	
ZAKAZNÍK: SVJ UKRAJINSKÁ 541/11, BRNO	ARCHIVNÍ č.: 3888-002-05-01-000	
BRNO - UKRAJINSKÁ 541/11		STUPEŇ: DPS
REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU		VÝR. ČÍSLO: -
ČÁST ELEKTRO		DATUM: 6/2019
STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE		FORMÁT: 8A4
		MĚŘITKO: 1 : 50
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP - 8.NP	LISTO: 1	LIST: 1
NÁZEV VÝKRESU: Silnoproudá elektroinstalace		VÝKRES: E7